

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1240324

**Výrobek:** Páčkový spínač

**Typ:** MSO

**Jmenovité hodnoty:** 32 - 63 A, 80 - 125 A, 250/440 V, 1 - 4 póly

**Objednatel:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 241162-01/01 ze dne: 24.06.2024

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60947-3 ed. 4:2021

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 241162 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 30.06.2027

01.07.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



241162-01