

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240405

Výrobek: Pojistkový odpojovač

Typ: OPT22 (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 63 A, AC 1500 V, DC 1500 V, AC 20 B, DC 20 B, IP20

Objednatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 232902-01/01 ze dne: 28.12.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4:2021

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 232902 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 20.08.2027

21.08.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



232902-01

OPT 22/1	pojistkový odpínač 1 pólový
OPT 22/2	pojistkový odpínač 2 pólový
OPT 22/3	pojistkový odpínač 3 pólový
OPT 22/4	pojistkový odpínač 4 pólový
OPT 20	pojistkový odpínač 1 pólový
OPT 22-1-S	pojistkový odpínač 1 pólový se signalizací
OPT 22-2-S	pojistkový odpínač 2 pólový se signalizací
OPT 22-3-S	pojistkový odpínač 3 pólový se signalizací
OPT 22-4-S	pojistkový odpínač 4 pólový se signalizací

